



Ergänzungen

zu den

TAB 2012 Mitteldeutschland

**der Stadtwerke Burg
Energienetze GmbH**



Trennvorrichtungen für Inbetriebsetzung und Kundenanlage

Entsprechend der Wahlmöglichkeit nach VDE-AR-N 4101 ist im Netz der Stadtwerke Burg Energienetze GmbH nach dem Zähler im oberen Anschlussraum ein sperr- und plombierbares Schaltgerät mit mindestens Lastschaltvermögen einzubauen. Hierzu kann auch ein Übergeordneter RCD genutzt werden.